

АКТ №1019 от 16.07.2019 г.

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеский творческий центр «Васильевский остров» Санкт-Петербурга
ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» Санкт-Петербурга**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга(-ги) и составляется данный акт:
199226, Санкт-Петербург, Морская наб., дом 15, корп. 1, литер В, пом. 5Н

Сведения об Объекте:

часть здания, помещения на 1-2 этаже, 185,8 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): _____ кв.м.

Объект культурного наследия: **нет**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**

Арендодатель (наименование организации): -

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует):

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга, 199178, Санкт-Петербург, Большой пр., д.55.**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): **образование**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (-г): **дополнительное образование**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **420 чел.**

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на Объекте по месту предоставления услуги**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **все возрастные категории**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (**К** – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, **О** – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, **С** – инвалиды с нарушениями зрения, **Г** – инвалиды с нарушениями слуха, **У** – инвалиды с нарушением интеллекта): **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: О, С, Г, У.**

Мы, нижеподписавшиеся,
Директор ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» Санкт-Петербурга Чуклина Нина Михайловна, с одной стороны, и Представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Тимохин Сергей Владимирович, действующий на основании доверенности №26/06 от «03.06.2019 г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- не соответствует для «К, О, С, Г, У»
- не соответствует для «К, О, С, Г, У»
- нет

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный**: **нет**
3. Пандус стационарный внутренний**: **нет**
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **нет**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **есть**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**
9. Дверные проемы входной зоны****: **нет**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **есть**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **нет**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: **нет**
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: **нет**
 - звуковой информации:
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными

рельефно-точечным шрифтом Брайля:

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей:

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **есть**

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **есть**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в здании/помещении ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 199226, Санкт-Петербург, Морская наб., дом 15, корп.1, литер В, пом. 5Н и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным** / частично (условно) доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона №181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
	О, Г, У	Высокий бордюр, нет занижения, соответствующего нормативам. Земля не принадлежит Центру.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	О, С, Г, У	У двери имеется кнопка вызова сотрудника центра. На входе имеются ступени. Высокий порог входной двери. Приказом «О назначении ответственных за обеспечение доступности для инвалидов» Приказом № 31 от 15.05.2019 назначен сотрудник учреждения: Трапер А.Е., обеспечивающий сопровождение всех категорий инвалидов к входному узлу, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги. С ним проведен инструктаж в соответствии с приказом.	Пр. №31 от 15.05.2019
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
		Внутренняя лестница без контрастных желтых полос на краевых ступенях.	

4*		Зона: места обслуживания инвалидов	
		Достаточно места	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
		Санитарно-гигиеническое помещение находится на 2-м этаже.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
		<i>Сайт http://dutcvo.edusite.ru/p115aa1.html Ответственным за ведение сайта Центра приказом № 32 от 01.06.2019 назначена Кондратович М.В.</i>	Приказ № 32 от 01.06.2019
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
		Ближайшие к ГБУ ДО ДЮТЦ "Васильевский остров" остановки общественного транспорта находятся на улице Кораблестроителей, ближайшая станция метрополитена "Приморская". Маршрут следования до остановки "Гостиница "Прибалтийская": Троллейбус № 09; Автобус № 128, Автобус №7 (с заниженным полом для проезда инвалидов на креслах-колясках) 1. Расстояние от остановок общественного транспорта до учреждения равно 750 метров. 2. Время движения пешком 6-9 минут. 3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути. 4. Перекрестки регулируемые, оборудованы таймером. 5. На пути следования от остановок общественного транспорта нет нормативного занижения бордюра, для удобства инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
		отсутствует	

V. Рекомендации

1. На краевые ступени лестничных пролетов и наружной лестницы нанести контрастные желтые полосы.
2. Расширить дверной проем в кабинет. При возможности заменить дверь на откатную или распашную.
3. Приобрести телескопический пандус для подъема инвалида-колясочника по лестнице на входе и на первый этаж.

Директор ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» Санкт-Петербурга



Чуклина Н.М.

Представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров»



Тимохин С.В.